



- Uwagi
1. Kanaly wentylacyjne wykonać z blachy stalowej o klasie szczelności B lub C w przypadku kanałów spiro
 2. Kanaly wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawieszki. Rozstaw zawieszki zgodnie z wytycznymi producenta.
 3. Przed zamówieniem kształtek i kanałów sprawdzić wymiary w miejscu montażu.
 4. Kształtki łączące urządzenia z kanałami wentylacyjnymi zamontować po sprawdzeniu wymiarów w miejscu ich montażu.
 5. W kanałach wentylacyjnych przewidzieć montaż odpowiedniej ilości klap rewizyjnych umożliwiających czyszczenie instalacji.
 6. Kanaly prowadzone wewnątrz budynku izolować wełną mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej o grubości 30mm a na zewnątrz 80mm
 7. Przejścia pod podciągami lub pod kanałami wykonać przy pomocy kolan lub odsadzek prowadząc przewody podciągu lub kanału
 8. Kratki transferowe (KT) 325x75mm montować nad drzwiami pomieszczeń

- Oznaczenia:
- - instalacja nawiewna systemu NW-1
 - - instalacja wywiewna systemu NW-1
 - - instalacja wyrzutowa systemu NW-1
 - - instalacja wywiewna systemu W3
 - - instalacja nawiewna systemu NW-2
 - - instalacja wywiewna systemu NW-2
 - - instalacja wyrzutowa systemu NW-2
 - - instalacja czerpna systemu NW-2
 - - instalacja wyrzutowa systemu NW-2
 - - przebudowywana czerpnia
 - - przebudowywana wyrzutnia
 - - instalacja chłodu technologicznego
 - - instalacja ciepła technologicznego
 - kratka transferowa, montaż nad drzwiami

| | |
|---|--|
| SMART ARCHITEKCI architektura & development Szymon Mazurek ul. Miłkica 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com | |
| NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „D” PRZYCHODNI MEDYCZYNY PRACY, PRZYCHODNI GENETYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L. PASTEURA 4 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCZYNY NUKLEARNEJ, KLINIKI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I CIEPŁYCH. | |
| ADRES INWESTYCJI: UL. WYB. L. PASTEURA 4, 50-369 WROCŁAW, DZIAŁKA NR. 33, ARKUSZ MAPY 30 | |
| TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTIETU - Instalacje wentylacji mechanicznej | |
| INWESTOR: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | |
| ADRES INWESTORA: UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW | |
| PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inż. w zak. sieci, inst. i urz.ł. ciepł., wentyl., wod. i kan. | PODPIS mgr inż. Bartłomiej Pulst Upr. Nr. OPL/1358/PWB/17 |
| BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: | |
| mgr inż. Aleksandra Kobuszewska | |
| BRANŻA: IS | SKALA/FORMAT 1:50/500x594mm |
| DATA OPRACOWANIA 26.04.2019 | NUMER RYSUNKU IS/8 |
| PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. | |