



L. Dz. **DZP.242.155.2020**

Wrocław, 03.07.2020 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

Dotyczy: wykonania remontów Klinik, ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, nr sprawy: DZP.242.155.2020

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pyt. 1

Czy zamawiający może podać parametry techniczne niżej wymienionych materiałów wykończeniowych:

- a) farb do malowania tynków i okładzin ścian i sufitów: rodzaj farby - emulsja, akrylowa, lateksowa - (mat, połysk, półmat),
- b) farb do malowania stolarki okiennej - drzwiowej (ftalowa, olejna, mat, półmat),
- c) wykładzin PCV na ściany i posadzki (grubość, klasa ścieralności),
- d) płyt gres na posadzki (wymiar, kolor, klasa ścieralności, antypoślizgowość),
- e) płytek glazurowanych na okładziny ścian (wymiar, kolor),
- f) ościeżnic drzwiowych (pełne, regulowane, obejmujące),
- g) skrzydeł drzwiowych (okleina, fornir, wypełnienie),
- h) materiału rolet okiennych,
- i) armatury i ceramiki sanitarnej (producent, kolekcja)?

Odpowiedź:

Materiały wykończeniowe (poniżej) powinny mieć następujące parametry techniczne:

- a) farby do malowania tynków i okładzin ścian i sufitów: rodzaj farby - emulsja, akrylowa, lateksowa - (mat, połysk, półmat): **farby lateksowe, zmywalne, bezemisyjne, matowe, dopuszczone do stosowania w szpitalach,**
- b) farby do malowania stolarki okiennej - drzwiowej (ftalowa, olejna, mat, półmat): **bezwonna farba, ponieważ prace będą odbywały się na czynnym obiekcie, dopuszczone do stosowania w szpitalach, matowe,**
- c) wykładziny PCV na ściany i posadzki (grubość, klasa ścieralności): **V klasa ścieralności, do zastosowania w miejscach intensywnie użytkowanych, dopuszczone do stosowania w szpitalach,**
- d) płyty gres na posadzki (wymiar, kolor, klasa ścieralności, antypoślizgowość): **wymiar należy dostosować do istniejących płytek (wkomponować w istniejące wzory utworzone z płytek), V klasa ścieralności, dopuszczone do stosowania w szpitalach,**
- e) płytki glazurowane na okładziny ścian (wymiar, kolor): **kolorystyka i wymiary spójne z dotychczas stosowaną w szpitalu, dopuszczone do stosowania w szpitalach,**
- f) ościeżnice drzwiowe (pełne, regulowane, obejmujące): **ościeżnice metalowe lub inne stosowane na obiekcie,**
- g) skrzydła drzwiowe (okleina, fornir, wypełnienie): **skrzydła drzwiowe okleina HPL lub fornir, dobrej jakości, dopuszczone do stosowania w szpitalach,**
- h) materiał rolet okiennych: **materiał podgumowany, zaciemniający, z atestem palności, dopuszczony do stosowania w szpitalach.**

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- i) armatura i ceramika sanitarna (producent, kolekcja): dostosowane do innych stosowanych na obiekcie, dopuszczone do stosowania w szpitalach.

Pyt. 2

Czy utylizacja materiałów z rozbiórek wymaga specjalnej karty przejęcia odpadów?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich uwzględnienia w treści oferty. Odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Terminy składania i otwarcia ofert, tj:

- termin składania ofert: 08.07.2020 r., godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 08.07.2020 r., godz. 12:30
nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną